

44	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3	0	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3	0	5	10.00, 2023.07.19	19.40, 2023.07.19	19.40, 2023.07.19	9.40	0,032	Нарма	222	Установка нового ЛР-6вб на опорах №65-66	П
45	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-вб "Спутник" (НЭЗ) ВЛ-10 вб ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.50, 2023.07.28	11.30, 2023.07.28	11.30, 2023.07.28	0.40	0,05	Нарма	272	Замена в/б встав на ТН	П	
46	ООО "УралЮэл"	ПС "Вольновская" (НЭЗ) 110/35/10 ВЛ-10 вб ф. №04	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13.00, 2023.07.31	15.00, 2023.07.31	15.00, 2023.07.31	2.05	0,015	Нарма	356	ТР КТП-0304	П	
47	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	3	0	5	13.30, 2023.07.31	16.00, 2023.07.31	16.00, 2023.07.31	2.30	0,032	Нарма	365	Подключение проводки на опоре №65 (после ИР)	П			
48	ООО "УралЮэл"	ПС "Бур" (ОЗК) 35/10 ВЛ-10 вб ф. №02	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	10.37, 2023.08.08	15.50, 2023.08.08	15.50, 2023.08.08	5.13	0,0055			ПО ОЭС филиал "Паренерго" ОАО "МРСК Урала". Восстановительные работы на ВЛ ЭСО.	П		
49	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-вб "Спутник" (НЭЗ) ВЛ-10 вб ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.40, 2023.08.10	11.20, 2023.08.10	11.20, 2023.08.10	0.40	0,05	Нарма	373	Испытание ВЛ-10вб	П		
50	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04, ЛБ-401 (отставка -1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	10.00, 2023.08.24	16.00, 2023.08.24	16.00, 2023.08.24	6.00	0,02	Нарма	636	Установка нового ЛР-6вб на опоре №116/35	П			
51	ООО "УралЮэл"	ПС "Фадеевская" (НЭЗ) 35/10 ВЛ-10 вб ф. №23	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	12.40, 2023.08.30	14.00, 2023.08.30	14.00, 2023.08.30	1.20	0,01	Нарма	533	Подключные ступицы на ЛР-10вб отпайке куста №5 (Армения)	П			
52	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	09.30, 2023.09.12	12.40, 2023.09.12	12.40, 2023.09.12	3.10	0,025	Нарма	818	Замена трансмиссии на опоре №5/10вб, восстановление проводки ВЛ-6вб в пролете опор №5(147/5)/48.	П
53	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04, ЛР-041 (отставка -1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	10.20, 2023.09.13	12.40, 2023.09.13	12.40, 2023.09.13	2.20	0,02	Нарма	829	Точный ремонт ЛР-041	П			
54	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04, ЛБ-401 (отставка -1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	13.50, 2023.09.13	15.00, 2023.09.13	15.00, 2023.09.13	1.10	0,02	Нарма	830	Точный ремонт ЛБ-401	П			
55	ООО "УралЮэл"	ПС "Панель" 35/6-вб ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	11.20, 2023.09.22	13.50, 2023.09.22	13.50, 2023.09.22	2.30	0,03	Нарма	943	ТР КТП-0201, осмотр ЛР-0201	П			
56	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-вб "Спутник" (НЭЗ) ВЛ-10 вб ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	14.30, 2023.09.26	16.20, 2023.09.26	16.20, 2023.09.26	1.50	0,05	Нарма	750	Замена ВВ-10вб ВЛ-10вб	П			
57	ООО "УралЮэл"	ПС "Вольновская" (НЭЗ) 110/35/10 ВЛ-10 вб ф.08 СТП-0803	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	10.10, 2023.09.29	15.00, 2023.09.29	15.00, 2023.09.29	4.50	0,005	Нарма	1029	ТР СТП-0803, осмотр ЛР-0803	П		
58	ООО "УралЮэл"	ПС "Вольновская" (НЭЗ) 110/35/10 ВЛ-10 вб ф.08 СТП-0804	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	10.10, 2023.09.29	15.00, 2023.09.29	15.00, 2023.09.29	4.50	0,005	Нарма	1029	ТР СТП-0804, осмотр ЛР-0804	П			
59	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ф. №05	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	09.25, 2023.10.04	09.32, 2023.10.04	09.32, 2023.10.04	0.07	0,02			Перевод питания ВЛ-6вб фид.№6 на ВЛ-6вб фид.№4 для безопасного производства работ по наладке схемы АВР в разном классе напряжения ВЛ-6 вб ПС 35/6вб "Северолонская"	П			
60	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-вб "Северолонская" РП-3 ВЛ-6 вб ф. №04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	13.40, 2023.10.12	16.40, 2023.10.12	16.40, 2023.10.12	3.00	0,01	Нарма	128	ТР КТП-6, осмотр ЛР-0406	П		
61	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-вб "Спутник" (НЭЗ) ВЛ-10 вб ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.30, 2023.10.25	11.30, 2023.10.25	11.30, 2023.10.25	1.00	0,05	Нарма	244	ТО ВЛ-10вб, ТО трансформатора 1600кВа	П		
62	ООО "УралЮэл"	ПС "Панель" 35/6 ВЛ-6 вб Фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	11.00, 2023.10.30	12.15, 2023.10.30	12.15, 2023.10.30	1.15	0,006	Нарма	341	Точный ремонт КТП-0705, осмотр ЛР-0705	П		