

Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о входе в ремонт и выходе из ремонта электросетевых объектов за 2018 год.

ООО "УралЭль"																																							
наименование электросетевой организации																																							
№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Диспетчерское наименование объекта или ИДЭ в соответствии с Единым перечнем объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в энергетическую организацию	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения объекта/оборудования	Примечание о причинах перепада электрической энергии (10)	Примечание о причинах перепада электрической энергии (10)	Количество точек поставки, по которым произошло прерывание передачи электрической энергии, шт.													Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прерывание передачи электрической энергии, шт.													Время для проведения аварийных работ на объекте данной категории (ч:мм:сс)	Время для устранения технологического нарушения на объекте данной категории (ч:мм:сс)	Время для восстановления работы потребителей электрической энергии по объектам данной категории (ч:мм:сс)	Продолжительность перепада электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (по количеству потребителей) в момент перепада электрической энергии по объектам данной категории (кВт)	Примечание о причинах перепада электрической энергии	Выс.отключение
							Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии			Потребители электрической энергии											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
2018 год:																																							
1	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф. №07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,50, 2018.01.08	11.08, 2018.01.08	11.08, 2018.01.08	3:18	0,005		В 8-14 ДД ЦДНГ-5 сообщена об отсутствии напряжения на м/р Зоринское. При осмотре КРУН 6кВ ПС "Шемети" обнаружено: сработали указательные реле "ТО", "земля" в сети 6кВ 1СШ, Ближнерд опровержены, контроль напряжения в норме. При осмотре ВЛ 6кВ №11 выявлено аварийное отключение МВ 6кВ, Ближнерд защит не выведены. В 11:00 отключен ЛР-073. В 11:08 пробное включение МВ 6кВ ВЛ6кВ-1 успешно. Проверки осмотра участка ВЛ 6кВ от ЛР-073 на опоре 201/28 образы влизи ф. "С", провод лежит на трансере, многоконтурные патчаши сняты на провода. Удаление сгста с проводов ВЛ и ремонтные работы перенесены на 09.01.2018. В простое 2 скважины. Потопные условия - порывистый ветер, мильерый снег.	В			
2	ООО "УралЭль"	ПС "Гевская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	7:20	0,02	Распоряжение	71	ТО ВЛ 6-кВ	П		
3	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17,21, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	0:11	0,015		1020	Критическое отключение для восстановления нормальной схемы	В		
4	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН 6 кВ	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	2	0	13,30, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	2:30	0,995	Наряд	1020	ТО выключных элементов ячек №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проверка работ	П		
5	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН 6 кВ ф. №04	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12,20, 2018.03.11	15,00, 2018.03.11	15,00, 2018.03.11	2:40	0,32	Наряд	1038	ТО выключных элементов ячек №10, 11, 12, 13, 14. Проверка работы АВР в яч. 2 с.а.	П		
6	ООО "УралЭль"	ПС "Гевская" 110/35/6 КРУН 6 кВ ф. №04	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40, 2018.03.11	16,00, 2018.03.11	16,00, 2018.03.11	2:00	0,02	Наряд	1031	ТО выключных элементов ячек №4	П		
7	ООО "УралЭль"	РУ-6 УКН "Комово" ВЛ 6кВ ф. Балашата	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14,40, 2018.03.27	16,00, 2018.03.27	16,00, 2018.03.27	2:15	0,015	Наряд	714	ТО ВЛ 6 кВ ф. Балашата	П		
8	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16,35, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	0:05	0,0025			Критическое отключение для устранения дефекта ТК на 1 сечении ячек 110 кВ ПС "Курор", ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В		
9	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10,15, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	0:30	0,0025			Критическое отключение для устранения дефекта ТК на 1 сечении ячек 110 кВ ПС "Курор", ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В		
10	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17,18, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	0:36	0,0025			Критическое отключение для устранения дефекта ТК на 1 сечении ячек 110 кВ ПС "Курор", ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В		
11	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	15,00, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	0:06	0,0025			Критическое отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ 10 кВ ф. 02 ПС "Курор" (ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В		
12	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13,00, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	0:15	0,0025			Устранение дефекта ТК на 1 с.ш. 110 кВ ПС "Курор", ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В		
13	ООО "УралЭль"	ПС "Васильевская" (ЛЭС) 110/35/10 ВЛ 10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	3	3	0	0	3	3	0	3	1	0	4	0	0,30, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	2:30	0,05	Распоряжение	900	В 00:20 ДД Ильинских РЭС сообщен: на ПС "Васильевская" земля в сети 10кВ по 2 с.с. фаза "В" 0кВ. В 0:39 земля определена по ф.03. В 03:30 ДД Ильинских РЭС отключили ф.03. В 06:36 ф.03 включен в работу с землей. В 7:10 ДДМ выехали на ПС Васильевская для выявления неисправного участка ВЛ 10кВ. В 08:00 питание УКН "Васильевская" переведено на ф.08. В 09:07 частично переведено питание ф.03 от КРУ-1 на ф.08. ДД Ильинских РЭС отключили ф.03 на ПС "Васильевская", земля исчезла. В 10:25 переведено питание части ф.03 от КРУ-1 на ф.08, отключен неисправный участок. По Р-900 произведен осмотр выключателя на оп. №13 произошло зарывание изолятора ф. "В", провод лежит на опоре. По согласованию со СЗ ЦДНГ-5 Балышев Д.М. работы перенесены на 21.05.18: в простое 10 час. Потопные условия. Сильная роса, порывистый ветер, град.	А		
14	ООО "УралЭль"	ПС "Ферма" (ЛЭС) 110/6 ВЛ 6 кВ ф. 01	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0,90, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	4:40	0,12			Завеса МРСК Урала по письму НПЗ/ЦС/24177 от 07.05.2018. Отключение ВЛ 10кВ Валдайское. Визво	П		
15	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12,45, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	1:37	0,05	Наряд	1010	Замер навешенного напряжения	П		
16	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	15,40, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	1:25	0,005	Наряд	1020	Замер навешенного напряжения	П		
17	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12,30, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	0:05	0,0025			Критическое отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ 10 кВ ф. 02 ПС "Курор" (ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В		
18	ООО "УралЭль"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22,00, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	0:05	0,0025			Критическое отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ 10 кВ ф. 02 ПС "Курор" (ПО ССК филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В		
19	ООО "УралЭль"	ПС "Васильевская" (ЛЭС) 110/35/10 ВЛ 10 кВ ф. 03 КТП №013	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14,00, 2018.06.05	15,15, 2018.06.05	15,15, 2018.06.05	1:15	0,005	Наряд	1166	ТР КТП, осмотр ЛР-0313	П		
20	ООО "УралЭль"	ПС "Ферма" (ЛЭС) 110/6 ВЛ 6 кВ ф. 01	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	11,30, 2018.06.12	19,55, 2018.06.12	19,55, 2018.06.12	2:25	0,12			Расчетная трасса от дачно-коттеджной застройки	П		
21	ООО "УралЭль"	ПС "Ферма" (ЛЭС) 110/6 ВЛ 6 кВ ф. 03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	12,45, 2018.06.15	13,22, 2018.06.15	13,22, 2018.06.15	12:45	0,12			По завесе МРСК Урала: опора№29 замена изолятора. После подачи напряжения на ПС Ферма не выключается выключатель Ввода 6 кВ. Выявлено отключение столба №136 16.06.2018.	В		
22	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ВЛ 6кВ ф.04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10,55, 2018.06.20	16,00, 2018.06.20	16,00, 2018.06.20	5:05	0,8	Распоряжение	1431	ТО ВЛ	П		
23	ООО "УралЭль"	ПС "Гевская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,55, 2018.06.21	16,00, 2018.06.21	16,00, 2018.06.21	5:05	0,8	Распоряжение	1431	ТО ВЛ	П		
24	ООО "УралЭль"	ПС "Гевская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00, 2018.06.22	15,00, 2018.06.22	15,00, 2018.06.22	1:00	0,02	Наряд	1479	Обследование РЗА ячек № 4 фидер № 04	П		
25	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф.02	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10,30, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	2:30	0,05	Наряд	1503	ТР КТП, осмотр ЛР-6 кВ	П		
26	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф. №07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12,00, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	2:00	0,005	Наряд	1504	ТР КТП, осмотр ЛР-6 кВ	П		
27	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф. №07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13,40, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	2:50	0,005	Наряд	1505	ТР ВЛ 6 кВ №1, осмотр ЛР-071	П		
28	ООО "УралЭль"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6кВ ф.02	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	13,40, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	2:50	0,05	Распоряжение	1403	ТО ВЛ	П</		

