

81	ОДО "УранОйл"	ПС "Тенская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	16,90, 2019.12.10	20.10, 2019.12.10	20.10, 2019.12.10	4:10	0,02	Наряд	1520	Обход-осмотр ВЛ 6 кВ. Восстановление вазы провода фазы "А" на оп. №89, 91, 93. Восстановление провода в пролете опор №89-90.	В	
82	ОДО "УранОйл"	РУ-6 УМТН "Ковыло" ВЛ 6 кВ ф. Баланташ КТП №13	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10,00, 2019.12.18	12,00, 2019.12.18	12,00, 2019.12.18	2:00	0,015	Наряд	717	ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъема на высоту	П	
83	ОДО "УранОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6 кВ ф.дир №07 ВЛ 6 кВ №1 ЛР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	14,15, 2019.12.18	16,00, 2019.12.18	16,00, 2019.12.18	1:45	0,011	Наряд	1650	ТО ВЛ 6-071, Осмотр ЛР-071.	П	
84	ОДО "УранОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ф.07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	11,00, 2019.12.23	13,00, 2019.12.23	13,00, 2019.12.23	2:00	0,011	Наряд	1719	ТО КТП-0705, Осмотр ЛР-0705.	П	
85	ОДО "УранОйл"	ПС 35/6 кВ "Северомская" РП-3 ВЛ 6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	15,10, 2019.12.24	16,30, 2019.12.24	16,30, 2019.12.24	1:20	0,026	Наряд	1749	Восстановление провода ф. "В" в пролете опор №116/52/4-116/52/5	В	
86	ОДО "УранОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ 6 кВ ф.07 (уч. От оп. 213 до оп. 211/42)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	15,30, 2019.12.24	16,00, 2019.12.24	16,00, 2019.12.24	0:30	0,011	Наряд	1751	Восстановление сорванного изолятора на оп. 211/24	В		
87	ОДО "УранОйл"	ПС "Тенская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	23,10, 2019.12.24	00,05, 2019.12.25	00,05, 2019.12.25	0:55	0,02	Наряд	1756	Восстановление провода в пролете опор №89-91 фазы "С"	В	
88	ОДО "УранОйл"	ПС "Тенская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,45, 2019.12.25	13,10, 2019.12.25	13,10, 2019.12.25	1:25	0,02	Наряд	1778	Замена вазок провода ф. "С" оп. 46, 110	В	
89	ОДО "УранОйл"	ПС "Тенская" 110/35/6 ВЛ 6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,15, 2019.12.25	15,20, 2019.12.25	15,20, 2019.12.25	1:05	0,02	Наряд	1782	Восстановление провода ф. "В" оп. 83	В