Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное | частичное | 2 категории надежности: полное | частичное | 3 категории надежности | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное | частичное | 2 категории надежности: полное | частичное | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **2021 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08,40, 2021.01.11 | 15,40, 2021.01.11 | 15,40, 2021.01.11 | 7:00 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 84<br>88 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04<br>Восстановление вязки провода фазы "С" опоры №47. Отбивка гололёдообразования на участке опор № 57-58, 62-63, 72-73, 76-77, 81-82, 84-85, 92-93. | В |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2021.01.15 | 15,00, 2021.01.15 | 15,00, 2021.01.15 | 2:00 | 0,01 | Наряд | 124 | ТО КТП | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00, 2021.01.18 | 15,00, 2021.01.18 | 15,00, 2021.01.18 | 2:00 | 0,023 | Наряд | 163 | ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625 | П |
| 4 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,05, 2021.01.20 | 14,00, 2021.01.20 | 14,00, 2021.01.20 | 0:55 | 0,025 | Наряд | 191 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 5 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №6 (ф. №04) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14,05, 2021.01.20 | 15,00, 2021.01.20 | 15,00, 2021.01.20 | 0:55 | 0,06 | Наряд | 191 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 6 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,20, 2021.01.22 | 23,30, 2021.01.22 | 23,30, 2021.01.22 | 4:10 | 0,02 | Наряд | 235 | В 19:20 поступила информация: нет напряжения по ф.№04 (д. Яборово) ПС "Гежская". Вызвана бригада ООО "ЦТС". При проезде осмотре ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: в пролёт оп.№67-68 обрыв провода фазы "А", провод лежит на земле. По Н-235 выполнили ремонтно-восстановительные работы. В 23:30 включили ВЛ-6кВ ф.04 д.Яборово в работу без замечаний. В простое фонда скважин нет. | В |
| 7 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,25, 2021.01.22 | 11,10, 2021.01.22 | 11,10, 2021.01.22 | 1:45 | 0,005 | Наряд | 220 | ТО КТП | П |
| 8 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.01.25 | 11,00, 2021.01.25 | 11,00, 2021.01.25 | 1:30 | 0,015 | Наряд | 121 | ТО ячейки с ВВ-6кВ | П |
| 9 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,30, 2021.01.28 | 15,30, 2021.01.28 | 15,30, 2021.01.28 | 2:00 | 0,015 | Наряд | 279 | ТО КТП | П |
| 10 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.02.01 | 10,08, 2021.02.01 | 10,08, 2021.02.01 | 0:38 | 0,015 | Наряд | 191 | Замена катушки отключения В-6кВ | П |
| 11 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,10, 2021.02.01 | 17,20, 2021.02.01 | 17,20, 2021.02.01 | 5:10 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 318<br>319 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04<br>Восстановление вязок провода фазы "В" опор №36, 101. | В |
| 12 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,45, 2021.02.04 | 13,20, 2021.02.04 | 13,20, 2021.02.04 | 1:35 | 0,023 | Наряд | 350 | ТО ВВ-6кВ | П |
| 13 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,00, 2021.02.05 | 13,00, 2021.02.05 | 13,00, 2021.02.05 | 1:00 | 0,03 | Наряд | 225 | ТО КТП | П |
| 14 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,30, 2021.02.25 | 15,10, 2021.02.25 | 15,10, 2021.02.25 | 1:40 | 0,006 | Наряд | 535 | ТО КТП-0705, осмотр ЛР-0705. | П |
| 15 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 ЛР-071 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,30, 2021.02.25 | 17,00, 2021.02.25 | 17,00, 2021.02.25 | 1:30 | 0,006 | Наряд | 536 | ТО ВЛБ-6кВ №1, осмотр ЛР-071. | П |
| 16 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,35, 2021.03.18 | 13,30, 2021.03.18 | 13,30, 2021.03.18 | 1:55 | 0,03 | Наряд | 866 | ТО КТП-0201. Осмотр ЛР-0201. | П |
| 17 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,50, 2021.03.23 | 18,05, 2021.03.23 | 18,05, 2021.03.23 | 7:15 | 0,006 | Наряд | 930 | Демонтаж ВЛБ-6кВ №1, монтаж пункта секционирования столбового ЛБ-701 с установкой дополнительной опоры №200А. | П |
| 18 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30, 2021.03.24 | 13,25, 2021.03.24 | 13,25, 2021.03.24 | 2:55 | 0,006 | Наряд | 954 | Настройка схемы вторничной коммутации пункта секционирования столбового ЛБ-701. | П |
| 19 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,40, 2021.03.24 | 15,45, 2021.03.24 | 15,45, 2021.03.24 | 1:05 | 0,006 | Наряд | 955 | Шунтирование силовых контактов через проходные изоляторы ЛБ-701. | П |
| 20 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,00, 2021.03.29 | 15,30, 2021.03.29 | 15,30, 2021.03.29 | 5:30 | 0,026 | Наряд | 982 | ТО ЛБ-401, ТО ЛР-041 | П |
| 21 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,19, 2021.03.30 | 11,30, 2021.03.30 | 11,30, 2021.03.30 | 0:11 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергиии на 20 минут для перевода нагрузки ф.02 на ф.05 (ТР выключателя 6 кВ ф.02 на ПС Буб) | П |
| 22 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,46, 2021.03.30 | 16,55, 2021.03.30 | 16,55, 2021.03.30 | 0:09 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергиии на 20 минут для восстановления нормальной схемы ф.02 и ф.05 | П |
| 23 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,50, 2021.04.01 | 12,20, 2021.04.01 | 12,20, 2021.04.01 | 2:30 | 0,006 | Наряд | 25 | Замена ТСН-6/0,4кВ | П |
| 24 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,40, 2021.04.05 | 11,30, 2021.04.05 | 11,30, 2021.04.05 | 1:50 | 0,013 | Наряд | 97 | ТО КТП-6, осмотр ЛР-0406 (без подъема на высоту) | П |
| 25 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03 | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14,15, 2021.05.01 | 15,35, 2021.05.01 | 15,35, 2021.05.01 | 1:20 | 0,025 | Наряд | 596, 597 | 14:15 - отключение ВЛ-10кВ ф.03 от ПС 110/35/10кВ «Васильевская» действием МТЗ, АПВ неуспешно. Пробное включение неуспешно.<br>Причина отключения: обрыв провода в пролете опор №134 – 135.<br>Проведены восстановительные работы ВЛ-10кВ ф.03<br>В простое было 11 скважин. Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. | В |
| 26 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.05.05 | 13,30, 2021.05.05 | 13,30, 2021.05.05 | 4:00 | 0,0055 | Наряд | 657 | ТР КТП-0458, ТО ЛР-0458 | П |
| 27 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09,40, 2021.05.17 | 14,30, 2021.05.17 | 14,30, 2021.05.17 | 4:50 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 831<br>835 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово).<br>ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово) удаление дерева в пролетах опор №№84-85. | В |
| 28 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,28, 2021.05.22 | 03,25, 2021.05.22 | 03,25, 2021.05.22 | 10:57 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 927<br>928 | В 16:28 от Красновишерских РЭС поступила информация: нет напряжения в д.Яборово. В 16:53 бригада ООО "ЦТС" выехала на ПС 110/35/6 "Гежская" для осмотра эл.оборудования, обнаружено: ф.04 аварийно отключен действием защит, АПВ отсутствует, пробное включение неуспешно. По Р-927 произвели обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. №04, обнаружили: в пролете опор №72-73 порваны провода в результате падения дерева на ВЛ-6кВ из массива леса из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, обрыв провода 3-х фаз на оп. №31,32, обрыв провода фаза "В" на оп. №36,27. По Н-928 произвели ремонтно-восстановительноые работы, в 3:25 ф.04 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний. В простое скважин нет. Погодные условия: сильный ветер, дождь. | В |
| 29 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,03, 2021.05.27 | 11,46, 2021.05.27 | 11,46, 2021.05.27 | 1:43 | 0,03 | Наряд | 410 | Опора №1 монтаж изолятора на траверсу по фазе "А". | П |
| 30 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07), яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11,30, 2021.06.08 | 15,00, 2021.06.08 | 15,00, 2021.06.08 | 3:30 | 0,35 | Наряд | 1220 | ТР выкатных элементов ячеек | П |
| 31 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10,50, 2021.06.09 | 14,30, 2021.06.09 | 14,30, 2021.06.09 | 3:40 | 0,75 | Наряд | 1236 | ТР выкатных элементов ячеек | П |
| 32 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,00, 2021.06.11 | 14,00, 2021.06.11 | 14,00, 2021.06.11 | 5:00 | 0,013 | Наряд | 1262 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ, покраска КТП | П |
| 33 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2021.06.13 | 15,00, 2021.06.13 | 15,00, 2021.06.13 | 2:00 | 0,015 | | | В 13:00 аварийное отключение ВЛ-6 ф.Балантай действием ТО, АПВ нет. В 15:00 произведен осмотр РУ-6кВ УППН Кояново и включение В-6кВ ВЛ-6кВ ф.Балантай без замечаний, перекоса по напряжению нет. В простое было 3 скважины. Погодные условия: гроза, порывистый ветер. | В |
| 34 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07,20, 2021.06.17 | 08,10, 2021.06.17 | 08,10, 2021.06.17 | 0:50 | 0,05 | | | ООО "Транснефтьэнерго" - Вывод в ремонт для замены в/в вставок на ТН-6 №2 | П |
| 35 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,15, 2021.06.17 | 16,15, 2021.06.17 | 16,15, 2021.06.17 | 5:00 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 1359<br>1362 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово).<br>Восстановление вязки провода фазы "С" на оп. №114. | В |
| 36 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00, 2021.06.21 | 15,30, 2021.06.21 | 15,30, 2021.06.21 | 5:30 | 0,03 | Наряд | 616 | Расчистка трассы ВЛ-6кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) в пролетах опор №3-6 отпайки на КТП-В510 | П |
| 37 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21,30, 2021.06.22 | 08,27, 2021.06.23 | 08,27, 2021.06.23 | 10:57 | 0,02 | Наряд | 1443 | В 21:30 Энергетик ООО "УралОйл" ЦДНГ-3 сообщил: нет напряжения на НГСП Гежская и у поста охраны. При осмотре ПС "Гежская" обнаружено: аварийно отключены ф.20, ф.04 действием защиты "ТО", в 22:15 пробное включение ф.20 успешно, ф.04 д. Яборово неуспешно. При обходе ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: обрыв проводов в пролете опор №18-25. Вызвана бригада для восстановления ВЛ-6кВ. 23.06.21 в 2:50 бригада "ЦТС" допустилась по Н-1443 для ремонтно-восстановительных работ. В 8:27 ф.04 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний. | В |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06,00, 2021.06.26 | 10,50, 2021.06.26 | 10,50, 2021.06.26 | 4:50 | 0,006 | Наряд | 1501 | Удаление дерева в пролёте оп.№141-142 | в |
| 39 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,45, 2021.06.30 | 17,19, 2021.06.30 | 17,19, 2021.06.30 | 0:34 | 0,006 | | | В 16:45 аварийное отключение ф.7 ПС "Шемети" действием защиты "ТО", АПВ неуспешно, в 17:19 пробное включение успешное. Погодные условия: сильный ветер. В простое находилось 2 скважины. | в |
| 40 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2021.07.01 | 16,40, 2021.07.01 | 16,40, 2021.07.01 | 3:40 | 0,01 | Наряд | 12 | ТР КТП | п |
| 41 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00, 2021.07.05 | 17,00, 2021.07.05 | 17,00, 2021.07.05 | 4:00 | 0,023 | Наряд | 86 | ТР КТП-0625, *осмотр ЛР-0625* | п |
| 42 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Юконово" ячейка ф. Балахтай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,15, 2021.07.07 | 13,40, 2021.07.07 | 13,40, 2021.07.07 | 0:25 | 0,015 | Наряд | 79 | ТР ячейки с ВВ-6кВ, ПК РЗА | п |
| 43 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 14,10, 2021.07.07 | 15,40, 2021.07.07 | 15,40, 2021.07.07 | 1:30 | 0,085 | Наряд | 131 | ТР ВВ-6кВ | п |
| 44 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Юконово" ВЛ-6кВ ф. Балахтай КТП №3 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,45, 2021.07.12 | 16,45, 2021.07.12 | 16,45, 2021.07.12 | 2:00 | 0,015 | Наряд | 134 | ТР КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту | п |
| 45 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,15, 2021.07.15 | 12,30, 2021.07.15 | 12,30, 2021.07.15 | 3:15 | 0,005 | Наряд | 289 | ТР КТП, *осмотр ЛР-10кВ* | п |
| 46 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,20, 2021.07.21 | 12,55, 2021.07.21 | 12,55, 2021.07.21 | 3:35 | 0,015 | Наряд | 364 | ТР КТП, *осмотр ЛР-10кВ* | п |
| 47 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,05, 2021.08.05 | 15,00, 2021.08.05 | 15,00, 2021.08.05 | 6:55 | 0,006 | | | Аварийное отключение ВЛБ-1, действием "МТЗ", пробное включение неуспешно. При осмотре обнаружено падение деревьев по касательной к ВЛ-6кВ в пролете опор №201/31-201/32, 201/35-201/36. В простое 3 скв. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | в |
| 48 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ВЛ-35 кВ "Русаки-Шемети" цепь № 1, 2 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 09,00, 2021.08.11 | 19,45, 2021.08.11 | 19,45, 2021.08.11 | 10:45 | 1,1 | | | ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ "Русаки-Шемети" цепь № 1, 2 | п |
| 49 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07,55, 2021.08.13 | 08,00, 2021.08.13 | 08,00, 2021.08.13 | 0:05 | 0,05 | | | ООО "Транснефтьэнерго" - Перевод питания по нормальной схеме | п |
| 50 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,25, 2021.08.17 | 14,20, 2021.08.17 | 14,20, 2021.08.17 | 1:55 | 0,006 | Наряд | 841 | ТР КТП, *осмотр ЛР-6кВ* | п |
| 51 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,30, 2021.08.17 | 15,30, 2021.08.17 | 15,30, 2021.08.17 | 1:00 | 0,006 | Наряд | 842 | ТР ЛБ-071, *осмотр ЛР-071* | п |
| 52 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 яч. 4 (ВЛ-6 кВ ф.№04) | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,40, 2021.08.20 | 13,40, 2021.08.20 | 13,40, 2021.08.20 | 2:00 | 0,02 | Наряд | 912 | Опробование РЗиА ячеек №9, №7 | п |
| 53 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03 | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,45, 2021.08.23 | 18,00, 2021.08.23 | 18,00, 2021.08.23 | 5:15 | 0,015 | Распоряжение | 959, 962 | В 12:45 ДД ОПС ЦДНГ-5 сообщил: нет напряжения на скважинах Васильевского м/р. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: на КРУ-2, КРУ-4 "Земля в сети" 10кВ, ВВ-10кВ в отключенном положении, работа "МТЗ", АПВ не успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-2 успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-4 успешное, контроль напряжения в норме. При осмотре КРУ-5 обнаружено отключенное положение ВВ-10кВ защитой "МТЗ", блинкер "Земля в сети", АПВ не успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-5 успешное. В 17:00 ДД ОПС ЦДНГ-5 сообщил об отключении напряжения на тех же скважинах. В 18:00 включили ВВ-10кВ КРУ-2, КРУ-4 поочередно. При обходе ВЛ-6 кВ отпайки за КРУ-5 обнаружено: в пролете опор 167-168 упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ-10кВ, лежит на земле, ВЛ-10кВ повреждений не имеет. В 21:09 Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-5 не успешное, отключение ВВ-10кВ защитой "МТЗ". По согласованию с ЦДНГ-5 обход отпайки за КРУ-5 будет производится с утра 24.08.21. Погодные условия: гроза, дождь. | в |
| 54 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10,15, 2021.09.09 | 14,10, 2021.09.09 | 14,10, 2021.09.09 | 3:55 | 0,03 | Наряд | 1274 | ТР КТП, *осмотр ЛР-6кВ.* | п |
| 55 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 09,00, 2021.09.15 | 12,00, 2021.09.15 | 12,00, 2021.09.15 | 3:00 | 0,026 | Наряд | 1374 | ТР ЛБ-401, *осмотр ЛР-041* | п |
| 56 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03, ф. 08 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13,00, 2021.09.28 | 13,55, 2021.09.28 | 13,55, 2021.09.28 | 0:55 | 0,025 | Наряд | 1598 | Демонтаж проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №3-4. Отключение ВЛ-10кВ ф.08 для безопасности работ. | п |
| 57 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,17, 2021.09.28 | 22,18, 2021.09.28 | 22,18, 2021.09.28 | 0:01 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременное отключение для перевода нагрузки ВЛ- 10кВ ф.02 ПС "Буб" от ф.10 ПС "Буб". | п |
| 58 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,30, 2021.10.07 | 12,40, 2021.10.07 | 12,40, 2021.10.07 | 3:10 | 0,01 | Наряд | 121 | ТР КТП-6, *осмотр ЛР-0406.* | п |
| 59 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,20, 2021.11.01 | 11,00, 2021.11.01 | 11,00, 2021.11.01 | 1:40 | 0,013 | Наряд | 553 | ТО КТП, *Осмотр ЛР* | п |
| 60 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,45, 2021.11.01 | 11,30, 2021.11.01 | 11,30, 2021.11.01 | 1:45 | 0,0055 | Наряд | 554 | ТО КТП, *Осмотр ЛР* | п |
| 61 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ВЛ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23,07, 2021.11.13 | 02,18, 2021.11.14 | 02,18, 2021.11.14 | 3:11 | 0,02 | Распоряжения Наряд | 707 709 | В 23:07 ДД Красновишерского городского округа сообщила, что нет электроэнергии в д. Яборово. Организован персонал ООО "ЦТС" для осмотра электрооборудования ПС "Гежская". В 23:50 сообщил энергетик ЦДНГ-3 ООО "УралОйл", что нет напряжения на электрооборудовании скважин по ВЛ-6 кВ ф.03 ПС "Гежская". В 1:50 при осмотре электрооборудования ПС "Гежская", обнаружено: откл. ВВ-6 кВ ввода №2 действием защиты "МТЗ", АВР-6 кВ неуспешно, МВ (ВВ)-6 кВ отходящие присоединений во включенном положении. По сообщению оператора была вспышка в районе куста 76, запитанного с ф.03. В 2:00 отключили МВ (ВВ)-6 кВ яч.1, 2, 4, 5 II СШ-6 кВ, включили ВВ-6 кВ ввода №2. В 2:02 при пробном включении ВВ-6 кВ яч.2 ф.03 отключился ВВ-6 кВ ввода №2 действием защиты "МТЗ". В 2:05 отключили ВВ-6 кВ яч.2 ф.03, включили ВВ-6 кВ ввода №2. В 2:18 включили МВ-6 кВ яч.1 ф.01, яч.4 ВЛ-6 кВ на д. Яборово, яч.5 ф.05. При осмотре ВЛ-6 кВ ф.03 в районе куста 76 замечаний не обнаружено. Обход ВЛ-6 кВ ф.03 по согласованию с "ЦИТС" отложен на светлое время суток 14.11.21. По Р-707 при осмотре ВЛ-6кВ в пролёте оп. №44-45 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны дерево (без обрыва проводов), на оп.№89 обрыв вязки провода фазы «В». По Н-709 проведены ремонтно-восстановительные работы. В 15:30 ф.03 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний. В простое находилась 1 скважина. | в |
| 62 | ООО "УралОйл" | ПС "Кыласово" 110/6 ВЛ-6 кВ ф.№08 КТП №16 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,30, 2021.11.17 | 11,00, 2021.11.17 | 11,00, 2021.11.17 | 1:30 | 0,015 | Наряд | 411 | ТО КТП №16, ТО ЛР-16 без подъема на высоту | п |
| 63 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,30, 2021.11.19 | 18,10, 2021.11.19 | 18,10, 2021.11.19 | 0:40 | 0,02 | Наряд | 799 | Восстановление вязки провода фазы "С" на оп. 103 (по результатам осмотра) | п |
| 64 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ВЛ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,10, 2021.12.01 | 16,35, 2021.12.01 | 16,35, 2021.12.01 | 1:25 | 0,02 | Наряд | 1010 | Восстановление вязки провода фазы "С" на оп. №123,125 | в |
| 65 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,00, 2021.12.13 | 12,40, 2021.12.13 | 12,40, 2021.12.13 | 1:40 | 0,03 | Наряд | 437 | Монтаж подстяных изоляторов на опоре №131 | п |
| 66 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07), яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13,45, 2021.12.15 | 16,00, 2021.12.15 | 16,00, 2021.12.15 | 2:15 | 1,16 | Наряд | 1282 | ТО выкатных элементов ячеек | п |
| 67 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ шинный мост 1 С.Ш. 6 кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12,25, 2021.12.15 | 13,30, 2021.12.15 | 13,30, 2021.12.15 | 1:05 | 1,16 | Наряд | 1284 | ТО Ш.М. 1 С.Ш. 6 кВ | п |
| 68 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ шинный мост 2 С.Ш. 6 кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11,50, 2021.12.16 | 12,50, 2021.12.16 | 12,50, 2021.12.16 | 1:00 | 0,28 | Наряд | 1348 | ТО Ш.М. 2 С.Ш. 6 кВ | п |
| 69 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13,10, 2021.12.16 | 14,40, 2021.12.16 | 14,40, 2021.12.16 | 1:30 | 0,28 | Наряд | 1349 | ТО выкатных элементов ячеек | п |
| 70 | ООО "УралОйл" | ПС "Кыласово" 110/6 ВЛ-6 кВ ф.№08 КТП №16 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,00, 2021.12.21 | 15,40, 2021.12.21 | 15,40, 2021.12.21 | 1:40 | 0,015 | Наряд | 706 | ТО КТП №16, ТО ЛР-16 без подъема на высоту | п |