Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ПСП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии и потребителю услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах сетевой организации (часы,минуты - ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.мин | Суммарный объем фактически отпущенной (мощности) электрической энергии, потерянной в результате технологического нарушения,из-за прекращения передачи электрической энергии не менее чем одному из своих потребителей (МВт) | Наименование документа первичной информации (акт расследования аварии,наряд отключения и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (или расположение технологического нарушения) (журнал,книга,место документа в номер дела записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | Электросетевая организация | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | Электросетевая организация | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | полюса | частички | полюса | частички | | | | | полюса | частички | полюса | частички | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **2022 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ВЛ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20,35, 2022.01.11 | 21,30, 2022.01.11 | 21,30, 2022.01.11 | 0:55 | 0,057 | Наряд | 135 | Замена изолятора, вязки провода на опоре №69 | В |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,30, 2022.01.12 | 13,30, 2022.01.12 | 13,30, 2022.01.12 | 2:00 | 0,005 | Наряд | 147 | ТО КТП, осмотр ЛР-10кВ | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кожново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,05, 2022.01.17 | 14,35, 2022.01.17 | 14,35, 2022.01.17 | 1:30 | 0,015 | Наряд | 96 | ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту | П |
| 4 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,30, 2022.01.17 | 15,30, 2022.01.17 | 15,30, 2022.01.17 | 2:00 | 0,023 | Наряд | 255 | ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625 | П |
| 5 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 (отпайка -1) | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14,40, 2022.01.18 | 16,30, 2022.01.18 | 16,30, 2022.01.18 | 1:50 | 0,023 | Наряд | 285 | Замена провода фазы "В" в пролете опор №116/53/2-116/53/3 | В |
| 6 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,35, 2022.01.19 | 11,10, 2022.01.19 | 11,10, 2022.01.19 | 1:35 | 0,01 | Наряд | 314 | ТО КТП, осмотр ЛР-6кВ | П |
| 7 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13,00, 2022.01.19 | 16,20, 2022.01.19 | 16,20, 2022.01.19 | 0:22 | 0,025 | | | ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Отключение выключателя 10кВ ВЛ-10кВ ф.03 для проверки и настройки каналов телеуправление выключателя | П |
| 8 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кожново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2022.01.20 | 14,00, 2022.01.20 | 14,00, 2022.01.20 | 1:00 | 0,015 | Наряд | 146 | ТО ячейки с ВВ-6кВ | П |
| 9 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,30, 2022.01.25 | 14,30, 2022.01.25 | 14,30, 2022.01.25 | 1:00 | 0,025 | Наряд | 445 | ТО ВВ-6 кВ | П |