Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ПЭП, а также наименование линии электропередачи, отходящей от подстанции или ПЭП, осуществляющей передачу электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ПЭП) | Высший класс напряжения оборудования, кВ | Границы присоединения электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата устранения технологического нарушения на объекте(линейной организации) (часы, минуты ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на момент прекращения передачи электрической энергии в результате технологического нарушения, приведшего к прекращению передачи электрической энергии на момент применения ограничения режима потребления (кВт) | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (дата составления, номер, количество листов документа, иные данные) (номер и дата записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | снабжающей мощностью до 150 кВт | снабжающей мощностью от 150до 670 кВт | снабжающей мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-25) | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **2023 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.01.16 | 15,00, 2023.01.16 | 15,00, 2022.01.16 | 2:00 | 0,02 | Наряд | 204 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.01.17 | 15,00, 2023.01.17 | 15,00, 2023.01.17 | 2:00 | 0,01 | Наряд | 223 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,18, 2023.01.17 | 11,35, 2023.01.17 | 11,35, 2023.01.17 | 1:17 | 0,005 | Наряд | 224 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 4 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Комково" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,40, 2023.01.19 | 10,40, 2023.01.19 | 10,40, 2023.01.19 | 1:00 | 0,015 | Наряд | 129 | ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту | П |
| 5 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Комково" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,35, 2023.01.26 | 14,15, 2023.01.26 | 14,15, 2023.01.26 | 1:40 | 0,015 | Наряд | 194 | ТО ячейки с ВВ-6кВ | П |
| 6 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,45, 2023.01.27 | 14,30, 2023.01.27 | 14,30, 2023.01.27 | 0:45 | 0,025 | Наряд | 384 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 7 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,10, 2023.01.31 | 14,00, 2023.01.31 | 14,00, 2023.01.31 | 1:50 | 0,015 | Наряд | 445 | ТО КТП-0304, осмотр ЛР-0304 | П |