

44	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-кВ "Североярославский" РПС-3 ВЛ-6-кВ ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3	0	5	10,00, 2023.07.19	19,40, 2023.07.19	19,40, 2023.07.19	9,40	0,032	Нарма	222	Установка секционного ЛР-6кВ на опорах №65-66	П	
45	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-кВ "Судая" (НЭС) ВЛ-10-кВ ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,50, 2023.07.28	11,30, 2023.07.28	11,30, 2023.07.28	0,40	0,05	Нарма	272	Замена в/б/става на ТН	П	
46	ООО "УралЮэл"	ПС "Вольновская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10-кВ ф. №17 №04	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	13,00, 2023.07.31	15,00, 2023.07.31	15,00, 2023.07.31	2,05	0,015	Нарма	356	ТР КТП-0304	П	
47	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-кВ "Североярославский" РПС-3 ВЛ-6-кВ ф. №04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3	0	5	13,30, 2023.07.31	16,00, 2023.07.31	16,00, 2023.07.31	2,30	0,032	Нарма	365	Подключение провода на опоре №65 (после ИР)	П	
48	ООО "УралЮэл"	ПС "Сур" (ОЗС) 35/10 ВЛ-10-кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	10,37, 2023.08.08	15,50, 2023.08.08	15,50, 2023.08.08	5,13	0,0055			ПО ОЭС филиал "Паренерго" ОАО "МРСК Урала". Восстановительные работы на ВЛ ЭСО.	П	
49	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6-кВ "Судая" (НЭС) ВЛ-10-кВ ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,40, 2023.08.10	11,20, 2023.08.10	11,20, 2023.08.10	0,40	0,05	Нарма	373	Испытание ВЛБ-10кВ	П	
50	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6-кВ "Североярославский" РПС-3 ВЛ-6-кВ ф. №04, ЛБ-401 (отставка -1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	10,00, 2023.08.24	16,00, 2023.08.24	16,00, 2023.08.24	6,00	0,02	Нарма	636	Установка секционного ЛР-6кВ на опоре №1316/35	П	
51	ООО "УралЮэл"	ПС "Чкаловская" (НЭС) 35/10 ВЛ-10-кВ ф. №13	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	12,40, 2023.08.30	14,00, 2023.08.30	14,00, 2023.08.30	1,20	0,01	Нарма	533	Подключение спуска на ЛР-10кВ отпайки куста №5 (верменно)	П