



44	ООО "УралЮэл"	ПС "Васильевская" (НЭС) 110/35/10 ВЛ-10 в-ф.03 КТП №6205	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2022.07.27	13,30, 2022.07.27	13,30, 2022.07.27	1,45	0,005	Наряд	523	ТР КТП-0305, осмотр ЛР-0305	п
45	ООО "УралЮэл"	ПС "Федоровская" (НЭС) 35/10 ВЛ-10 в-ф №113, КТП №510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,40, 2022.08.08	14,36, 2022.08.08	14,36, 2022.08.08	0,56	0,03	Наряд	272	ТО КТП	п
46	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6 в-ф "Североямский" РП-3 в-ф №60	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,30, 2022.08.15	12,15, 2022.08.15	12,15, 2022.08.15	1,45	0,02	Наряд	900	ТР ВВ-6 в-ф	п
47	ООО "УралЮэл"	ПС "Цимлян" 35/6 ВЛ-6 в-ф Фидер №07 КТП-0205	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2022.08.17	17,00, 2022.08.17	17,00, 2022.08.17	4,00	0,006	Наряд	946	ТР КТП-0705	п
48	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6 в-ф "Спиди" (НСЗ) ВЛ-10 в-ф №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2022.08.18	16,30, 2022.08.18	16,30, 2022.08.18	3,00	0,05	Наряд	353	Испытание, ремонт блинковой ЭО	п
49	ООО "УралЮэл"	ПС "Цимлян" 35/6 ВЛ-6 в-ф Фидер №07 РР-0705	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,30, 2022.08.19	17,00, 2022.08.19	17,00, 2022.08.19	1,30	0,006	Наряд	1001	ТР ЛР-0705	п
50	ООО "УралЮэл"	ПС "Цимлян" 35/6 ВЛ-6 в-ф Фидер №07 РР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,15, 2022.08.22	13,10, 2022.08.22	13,10, 2022.08.22	1,15	0,006	Наряд	1025	ТР РР-071	п
51	ООО "УралЮэл"	ПС "Текшая" 110/35/6 КРУН-6 в-ф вч. №4	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14,24, 2022.08.26	14,40, 2022.08.26	14,40, 2022.08.26	0,16	0,02	Наряд	1134	Демонтаж ступов провода А-50 ВЛ-6 в-ф.04 от №1 до проходных колодезцов КРУН-6 в-ф вч. №4	п
52	ООО "УралЮэл"	ПС "Текшая" 110/35/6 КРУН-6 в-ф вч. №4	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	15,05, 2022.08.26	15,55, 2022.08.26	15,55, 2022.08.26	0,50	0,02	Наряд	1135	Монтаж ступов провода СНП-50 ВЛ-6 в-ф.04 от №1 до проходных колодезцов КРУН-6 в-ф вч. №3	п
53	ООО "УралЮэл"	ПС "Васильевская" (НЭС) 110/35/10 ВЛ-10 в-ф.03 КТП-0803	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2022.09.09	12,00, 2022.09.09	12,00, 2022.09.09	2,00	0,005	Наряд	1328	ТР СТП-0803, осмотр ЛР-0803	п
54	ООО "УралЮэл"	ПС "Васильевская" (НЭС) 110/35/10 ВЛ-10 в-ф.03	ЛЭП	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	2	08,50, 2022.09.19	09,24, 2022.09.19	09,24, 2022.09.19	0,34	0,025	Наряд	1467	В 8:53 Выяснено С. В. сообщение: произошло напряжение по ВЛ-10ВЛ в-ф.03 ПС "Васильевская". При осмотре обнаружено отключенное положение ВВ-10В ВРУ-1, сработало указательное реле "ИТС", реле "ИЭС" не сработало. КРУ-2 осмотр без изменений. ИРЭС сообщены на ПС "Васильевская" ВВ-10В включены, нагрузка "УГ" ДЭМ "ЦСТ" сообщены: ВВ-10В в-ф.03 отпавил из ЛР-302 сработали индикаторы неисправности "ЛНЕС ТРОЛЛ" 5-9-24 отключены участки ВВ в-ф.03, провод оценивается наличием ВВ-10В ВРУ-1, включены указатели. При осмотре отпавил обнаружено: ВВ-10В в-ф.03 в проходе опоры 76,17-76,18 упало дерево на за пределы охранной зоны ВЛ, обрыв проводов в "Л", ф "У", поврежден на земле. По картам МР-4623 выполнено восстановление проводки в пролете от 76,07-76,02 (в. в. 13,45 включены в работу участки ВЛ из ЛР-302, изменений нет. В простом фиде 4 сокращены Васильевского м-р. Подняты условия: дрова, ветры.	в
55	ООО "УралЮэл"	ПС "Спиди" (НЭС) 110/35/6 ВЛ-10 в-ф №26	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10,10, 2022.09.27	10,15, 2022.09.27	10,15, 2022.09.27	0,05	0,05			ПО ЧАЭС филиал "Пермякгро" ОАО "МРЭС Урал" - Перевод питания на ВЛ-10В в-ф. 04 ПС Кудва	п
56	ООО "УралЮэл"	ПС "Федоровская" (НЭС) 35/10 ВЛ-10 в-ф №113	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	11,17, 2022.09.27	11,21, 2022.09.27	11,21, 2022.09.27	0,06	0,01			ПО ЧАЭС филиал "Пермякгро" ОАО "МРЭС Урал" - Перевод питания на ВЛ-10В в-ф. 04 ЦТП Кудва	п
57	ООО "УралЮэл"	ПС "Федоровская" (НЭС) 35/10 ВЛ-10 в-ф №113	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	14,44, 2022.09.28	15,20, 2022.09.28	15,20, 2022.09.28	0,36	0,01			ПО ЧАЭС филиал "Пермякгро" ОАО "МРЭС Урал" - Решение ЛР-10 в-ф	п
58	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6 в-ф "Североямский" РП-3 ВЛ-6 в-ф №60А, №6-01 (опытная-1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	09,50, 2022.09.28	11,20, 2022.09.28	11,20, 2022.09.28	1,30	0,02	Наряд	1618	ТО ЛР-401	п
59	ООО "УралЮэл"	ПС "Цимлян" 35/6 в-ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	10,40, 2022.09.28	11,30, 2022.09.28	11,30, 2022.09.28	0,50	0,015	Наряд	1622	ТО КТП, осмотр ЛР	п
60	ООО "УралЮэл"	ПС "Федоровская" (НЭС) 35/10 ВЛ-10 в-ф №113	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	11,12, 2022.09.29	11,20, 2022.09.29	11,20, 2022.09.29	0,08	0,01			ПО ЧАЭС филиал "Пермякгро" ОАО "МРЭС Урал" - Сборка нормальной схемы питания	п
61	ООО "УралЮэл"	ПС "Спиди" (НЭС) 110/35/6 ВЛ-10 в-ф №26	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	13,20, 2022.09.29	13,25, 2022.09.29	13,25, 2022.09.29	0,05	0,05			ПО ЧАЭС филиал "Пермякгро" ОАО "МРЭС Урал" - Сборка нормальной схемы питания	п
62	ООО "УралЮэл"	ПС 35/6 в-ф "Североямский" РП-3 ВЛ-6 в-ф №04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	14,20, 2022.10.17	16,40, 2022.10.17	16,40, 2022.10.17	2,20	0,01	Наряд	305	ТР КТП-6	п
63	ООО "УралЮэл"	ПС 110/35/6 в-ф "Спиди" (НСЗ) ВЛ-10 в-ф №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	10,00, 2022.10.26	11,00, 2022.10.26	11,00, 2022.10.26	1,00	0,05	Наряд	226	ТО ВЛ-1, ТО Буфенных КТП	п