

Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралСиб"																																					
наименование электросетевой организации																																					
№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Длина участка электролинии, км (с учетом ответвлений)	Выделенная мощность (кВт)	Высота подстанции (м)	Примечание	Примечание	Примечание	Примечание	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.										Количество потребителей услуги (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.																		
									Потребители электрической энергии					Потребители электрической энергии					Потребители электрической энергии					Потребители электрической энергии													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2023 год:																																					
1	ООО "УралСиб"	ПС 35/6 нв "Северониксан" РП 3 ВЛ 6 нв ф. №105 КТП №21	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	15,00	15,00	2,00	0,02	Нарка	204	ТО КТП, оскотр ЛР	п	
2	ООО "УралСиб"	ПС 35/6 нв "Северониксан" РП 3 ВЛ 6 нв ф. №107 КТП №248	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	15,00	15,00	2,00	0,01	Нарка	223	ТО КТП, оскотр ЛР	п	
3	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 110/35/10 ВЛ-10 нв ф. №3 КТП №305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,18	11,35	11,35	1,17	0,005	Нарка	234	ТО КТП, оскотр ЛР	п	
4	ООО "УралСиб"	РП-6 УМЭН "Новиков" ВЛ-6В ф. Балтай КТП №3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09,40	10,40	10,40	1,00	0,015	Нарка	129	ТО КТП №3, ТО РП-3 без подьема на высоту	п	
5	ООО "УралСиб"	РП-6 УМЭН "Новиков" линия ф. Балтай КТП №3	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,45	14,30	14,30	0,45	0,025	Нарка	194	ТО линии с ВВ-6В	п	
6	ООО "УралСиб"	ПС 35/6 нв "Северониксан" РП 3 нв ф. №10 КТП №201	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,26	14,45	14,45	1,40	0,015	Нарка	384	ТО ВВ-6 нв	п	
7	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 110/35/10 ВЛ-10 нв ф. №3 КТП №304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,45	14,30	14,30	0,45	0,025	Нарка	445	ТО КТП-0304, оскотр ЛР-0304	п	
8	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 35/10 ВЛ-10 нв ф. №13, КТП №510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	12,00	12,00	1,00	0,03	Нарка	205	ТО КТП	п	
9	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 110/35/10 ВЛ-10 нв ф. №8 СТП-0803	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00	14,00	14,00	4,00	0,005	Нарка	571	ТО СТП-0803, оскотр ЛР-0803 (без подьема на высоту)	п	
10	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 110/35/10 ВЛ-10 нв ф. №8 СТП-0804	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00	14,00	14,00	4,00	0,005	Нарка	571	ТО СТП-0804, оскотр ЛР-0804 (без подьема на высоту)	п	
11	ООО "УралСиб"	ПС "Шинели" 35/6 нв ф. №2 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,15	12,15	12,15	1,00	0,03	Нарка	785	ТО КТП-0201, оскотр ЛР-0201	п	
12	ООО "УралСиб"	ПС "Шинели" 35/6 ВЛ-6 нв ф. №07 ЛБ-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,15	13,30	13,30	1,15	0,006	Нарка	848	ТО ЛБ-071, оскотр ЛР-071	п	
13	ООО "УралСиб"	ПС 110/35/6 нв "Спудан" (ПСК) ВЛ-10 нв ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09,45	12,00	12,00	2,15	0,05	Нарка	13	ТО ВЛ-6/1, ВЛ-6/2, ТО бугерной КТП-6/1/6В	п	
14	ООО "УралСиб"	ПС "Воскресенск" (ПСК) 35/10 ВЛ-10 нв ф. №13 ЛР-132	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,17	15,40	15,40	5,23	0,03	Нарка	124	Замена штырей и наткнутой изоляции на опоре №261	п	
15	ООО "УралСиб"	ПС 35/6 нв "Северониксан" РП 3 ВЛ 6 нв ф. №04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	18,00	18,00	1,00	0,032	Нарка	275	Удаление дерева в пролете опор №61-62, замена штыревого изолятора на опоре №61	в	
16	ООО "УралСиб"	ПС 35/6 нв "Северониксан" РП 3 ВЛ 6 нв ф. №04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	12,00	12,00	2,00	0,01	Нарка	280	Техническое обслуживание КТП-6, оскотр ЛР-0406	п	
17	ООО "УралСиб"	ПС "Шинели" 35/6 ВЛ-6 нв ф. №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	14,30	14,30	1,30	0,006	Нарка	350	Техническое обслуживание КТП-0705, оскотр ЛР-0705 без подьема на высоту	п	