

Утверждено:
 Главный инженер
 ООО "УралОйл"
 11 2018 г.
 А.В.Игнатушкин

Глан работ
 ТО и ТР энергетического оборудования ООО "УралОйл" на декабрь 2018 год.

Согласовано:
 И.О. Лерного заместителем начальника Управления -
 Главным инженером
 ПЛУ ООО "УралОйл-ЭНЕРГОСЕТЬ"
 Д.С.Ульянов
 11 2018 г.

ЦУИПТ	Участок	Месторождение	Наименование объекта (в скв., куста)	Оборудование	Диспетчерское наименование	Тип оборудования	Ед.измер.	кол-во	Масштаб оборуд-я		ТО всего	ТР всего	трудоемк ость ТО	трудоемк ость ТР	трудоемк ость всего	Дата	
									Р	У							
Ц-2	Кунгурский	Камышевское	РУ-6 кв УКПН "Каново"	КТП №3	КТП №3	ТМГ-250/6	шт	1	250	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	05.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Камышевское	РУ-6 кв УКПН "Каново"	ДП КТП №3	ДП КТП №3	РНД-10	шт	1	1	6	ТР	0	1	0,73	4,5	4,5	05.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/35 кв "Кукуштан"	ВЛ 6кв Ф. Кукуштан	ВЛ 6кв Ф. Кукуштан	СМТ-3х70	км	3,604	3,604	6	ТО	1	0	8,6	43	30,994	06.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	ПС 110/6 кв "Ферма"	КТП №65	КТП №65	ТМ-160/6	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	11.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	ПС 110/6 кв "Ферма"	ДП КТП №65	ДП КТП №65	РНД-10	шт	1	1	6	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Александровское	ПС 110/6 кв "Каново"	КТП №41	КТП №41	ТМ-63/6	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	12.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Александровское	ПС 110/6 кв "Каново"	ДП КТП №41	ДП КТП №41	РНД-10	шт	1	1	6	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	12.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Александровское	ПС 110/6 кв "Каново"	КТП №142	КТП №142	ТМ-160/6	шт	1	63	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	12.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Александровское	ПС 110/6 кв "Каново"	ДП КТП №142	ДП КТП №142	РНД-10	шт	1	1	6	ТР	0	1	0,73	4,5	4,5	12.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Камышевское	ПС 35/6 кв "Ерпач"	ВЛ-6кв ФМ №04	ВЛ-6кв ФМ №04	А-50	км	6	6	6	ТО	1	0	8,6	43	51,6	04.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Камышевское	ПС 35/6 кв "Ерпач"	ДП-041	ДП-041	РНД-10	шт	1	1	6	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	18.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кв "Кукуштан"	Т	Т-2, 2,5 МВА	Обор. пробы трансформаторного масла для хроматографического анализа	шт	1	1	110/6,3	Х	1	0	2	1,2	1,2	19.12.2018
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кв "Кукуштан"	Т	Т-2, 2,5 МВА	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле	шт	1	1	110/6,3	Х	1	0	2	4,5	4,5	19.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Аджаское	ПС 110/35/10 кв "Федоровская"	ДП	ДП на оп. №1 первая ВЛБ-1	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №261	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №262	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №264	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №265	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №266	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП №267	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КЛ	КЛ-10кВ ФМ №26 до оп. №1	2АШВР-3х70	км	0,23	0,23	6/10	ТО	1	0	5	62	6,1	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	Т	Бустер ТО-р №1 1600В/А	ТМ-1600 6/10кВ	шт	1	1600	6/10	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	11.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ВЛБ	ВЛБ-1	ВВ/ТВЛ-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ВЛБ	ВЛБ-2	МВЛ-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП от оп. №1 №1	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП КТП №12 (буст №2)	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КТП	КТП №12 (буст №2)	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП КТП №13 (буст №2)	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	07.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КТП	КТП №13 (буст №2)	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	05.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП КТП №14 (буст №1)	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	05.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КТП	КТП №14 (буст №1)	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	05.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП КТП №15 (буст №2)	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	06.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КТП	КТП №15 (буст №2)	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	06.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	ДП	ДП КТП №16 (буст №2)	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	06.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Камышевское	ПС 110/35/6 кв "Судак"	КТП	КТП №16 (буст №2)	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	06.12.2018
Ц-2	Чергушинский	Хатынское	РН-10кВ ЦУП "Вроп"	ДП	ДП оп. №1 ФМ №8 отп. на КТП №1 №46	РНД-10	шт	1	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	20.12.2018

Ц-5	Климатский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Черное"	ЛР	ЛР КТП №60195	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	06.12.2018
Ц-5	Климатский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Черное"	ЛР	ЛР КТП №60355	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	06.12.2018
Ц-5	Климатский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Черное"	КТП	КТП №60355	ТМ-63/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 110/35/10кВ "Верещагино"	ЛР	ЛР КТП №60201	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	03.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 110/35/10кВ "Верещагино"	КТП	КТП №60201	ТМ-63/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	03.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 110/10кВ "Ударник"	ЛР	ЛР КТП №60302	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 110/10кВ "Ударник"	КТП	КТП №60302	ТМ-100/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	03.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №60385	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №60385	ТМ-160/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №60095	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №60095	ТМ-160/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	06.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид №2 отп. на КТП №60389	А-50	км	2	10	ТО	1	0	8,6	43	17,2	10.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №60389	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	10.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Сунинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №60389	ТМ-250/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	10.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Очерское	ПС 35/10кВ "Дружба"	ЛР	ЛР КТП №60206	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	12.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Очерское	ПС 35/10кВ "Дружба"	КТП	КТП №60206	ТМ-63/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	12.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 35/10кВ "Трактор"	ЛР	ЛР КТП №6166 АВК	РНД-10	шт	1	10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	12.12.2018
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 35/10кВ "Трактор"	КТП	КТП № 6166 АВК	ТМ-160/10	шт	1	100,4	ТО	1	0	8	38,6	8	12.12.2018
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "ПТ-3"	КТП	КТП-0415 здания трансформатора	ТМ-236	шт	1	6/0,4	ТС	0	0	0	0	0	03.12.2018

Главный энергетик ООО "УралОйл"

Навальный ПТО ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТТИ"

Зам. начальника ЦЭС №1 ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТТИ"

А.Г. Андреев

А.В. Кривенков

Г.В. Лободкин

С.С. Мухомов